



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0476/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Jednostrefowe przewody oddymiające typu SED z osprzętem: SED+KO, SED+TKR, SED+SKWT, jednostrefowe przewody oddymiające typu MaxiSED+ z osprzętem: MxS+KO, MxS+TKR, MxS+SKWT**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, wełnę mineralną i inne materiały zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacji wentylacji oddymiającej, went. mieszanej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej (w tym obiektów podmiotów wykonujących działalność leczniczą) oraz w obiektach przemysłowych m. in. branży farmaceutycznej, spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane oraz z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem emisji włókien mineralnych do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Polonez Plus Spółka z o.o.
02-146 Warszawa
ul. Komitetu Obrony Robotników 70

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Polonez Plus Spółka z o.o.
02-146 Warszawa
ul. Komitetu Obrony Robotników 70

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.10.27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.10.27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 października 2020

The date of issue of the certificate: 27th October 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. Gawbo JS.
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349